

行政院農業委會花蓮區農業改良場

「110 年變頻分離式冷氣機 5 台購置案」 規格表

項次	品名	規格	單位	數量
一	一對一變頻分離式冷氣	1.壁掛型分離式冷氣：日立 RAS-100NJX RAC-100JL、台灣松下或同級品。 2.冷房能力：10.1kw(含)以上。 3.CSPF(kWh/kWh)：5.03(含)以上 4.電源規格：單相 220V。 5.控制方式：附遙控器液晶無線遙控。 6.環保標章產品。 7.節能標章，能源效率一級。 8.安裝地點：推廣大樓 2 樓辦公室 1 台。	台	1
二	一對一變頻分離式冷氣	1.壁掛型分離式冷氣：日立 RAS-90NJK RAC-90JL、台灣松下或同級品。 2.冷房能力：8.7kw(含)以上。 3.CSPF(kWh/kWh)：5.26(含)以上 4.電源規格：單相 220V。 5.控制方式：附遙控器液晶無線遙控。 6.環保標章產品。 7.節能標章，能源效率一級。 8.安裝地點：推廣大樓 2 樓辦公室 4 台。	台	4
三	新機安裝、配管所需管線、耗材、集水器、室外防水型不銹鋼開關箱、冷氣電源線路建立、吊車及工資等施工費用	1.本案含安裝、測試、設定，得標廠商需提供所有連接管線、接頭，及牆面鑽孔等必要之工程施工，施作位置需依現場環境調整，並經本場同意後才能施做。 2.所有被覆銅管及線材以全管槽施工法施作，排水管線依本場要求施做。 3.室外主機旁均配裝設不鏽鋼防水開關箱。 4.投標廠商請於投標前先至本場現場勘	式	1

		<p>查，確定已了解相關配合施工項目，自行核計本案所需一切成本費用，決標後不得要求增加任何費用。</p> <p>5.按裝拆卸工資含勞工安全衛生管理。</p>		
四	<p><b>配合施工項目：</b></p> <p>1.投標廠商應檢附<b>產品型錄</b>，<b>環保標章證明書影本或證明文件及節能標章證明書影本或證明文件</b>，以供審查。</p> <p>2.製造年份：2021年(含)以後新品，交貨冷氣機種之產地需為非大陸製產品。</p> <p>3.因業務需要，避免影響本場公務運作，得標廠商應於施作前與機關事先協商施工時間。</p>			
五	<p><b>驗收、付款及保固：</b></p> <p>1.廠商應於決標日起20天，將採購標的送達花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路2段118號2F之指定地點，完成裝機、運轉測試等程序。</p> <p>2.付款方式：驗收後1次付清款項。</p> <p>3.保固期限：全機保固3年。</p> <p>4.交貨時應檢附之證明文件：原廠出廠證明、中文使用手冊、海關進口報單或海關進口證明(若為進口商品時檢附)。</p> <p>5.驗收後應檢附之證明文件：保固保證書。</p> <p>6.對本規格如有疑義，請洽本案聯絡人：王義善，聯絡電話(03)8521108#1906</p>			